



**IZRAKSTS**

**VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”  
IEPIRKUMA KOMISIJAS SĒDES PROTOKOLS Nr.2**

Iepirkuma priekšmets:	“Ēkas lit. Nr. 002 Aptiekas ielā 1k - 8, Rīgā, II stāva gaitēņa un kāpņu telpas atjaunošanas darbi” Nr. RPNC/2018/39)	Rīkojums:	16.10.2018. rīkojums Nr. 01-05/154
Pasūtītājs:	VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”		
Iepirkuma procedūra:	Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā		
Datums:	06.11.2018.		
Laiks:	9.00		
Vieta:	Rīga, Tvaika iela 2		
Komisijas sēdi vada:	Aldis Ozols		
Komisijas sēdi protokolē:	Kristīne Pontaga		

Sēdē piedalās:

<b>Komisijas sēdes dalībnieki</b>			
	<b>Vārds, Uzvārds, statuss</b>	<b>Piedalās</b>	<b>Amats</b>
VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs”	Aldis Ozols, komisijas loceklis	Piedalās	Būvdarbu vadības un pārraudzības nodaļas vadītājs
	Evija Puķe, komisijas locekle	Piedalās	Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma departamenta vadītāja
	Romāns Olimpijūks komisijas loceklis	Piedalās	Galvenais ēku ekspluatācijas speciālists
	Andris Žukovskis komisijas loceklis	Piedalās	Saimnieciskā nodrošinājuma daļas vadītājs
	Kristīne Pontaga, komisijas sekretāre	Piedalās	Attīstības un iepirkumu nodrošinājuma departamenta iepirkumu speciāliste

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja atklāj iepirkuma komisijas sēdi un informē par dienas kārtības jautājumu:

1) Par pretendenta uzdoto jautājumu.

<b>Nr. p.k</b>	<b>Ziņo/ nolemj/ jautā</b>	<b>Risināmais jautājums</b>
<b>1.</b>		<b>Par pretendenta uzdoto jautājumu.</b>
	Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs/ iepirkuma komisija	<p>Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs informē, ka ir saņemti jautājumi no pretendenta par iepirkuma “Ēkas lit. Nr. 002 Aptiekas ielā 1k -8, Rīgā, II stāva gaitēņa un kāpņu telpas atjaunošanas darbi” (iepirkuma identifikācijas Nr. RPNC/2018/39) dokumentāciju:</p> <p>1) Tāme Nr.2: Pozīcija Nr.17 - Esošās loga norobežojošās koka konstrukcijas demontāža, jaunas loga koka konstrukcijas montāža (1500mm x h1000mm). - Kāds nepieciešams loga dalījums, vai tas ir verams?;</p> <p>2) Tāme Nr.2: Pozīcija Nr.20 - Kāda tipa, izmēra gaismekļi ir jāparedz, prasības apgaismojumam?;</p> <p>3) Tāme Nr.1: Pozīcija Nr.32 - Kāda tipa, izmēra gaismekļi ir jāparedz, prasības apgaismojumam?</p> <p><b>Iepirkuma komisija, pēc diskusijas, vienbalsīgi balsojot „Par”, nolemj sniegt</b></p>

		<p><b>sekojošas atbildes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tāme Nr.2: Pozīcija Nr.17. - logs nav jāmaina, mainām loga norobežojošo koka konstrukciju (skat. pielikumu);</li> <li>2) Tāme Nr.2: Pozīcija Nr. 20 - paredzam dienas gaismas lampu “Simple 2x58w EV6H010AB0153” vai ekvivalentu;</li> <li>3) Tāme Nr.1: Pozīcija Nr.32 - paredzam fluorescento zemapmetuma lampu 4x18W.</li> </ol>
--	--	---

Sēdes beigas: 06.11.2018., plkst. 9.30.

*Pielikumā: Foto fiksācija uz 1lp.*

Komisijas priekšsēdētājs: *(personiskais paraksts) /A.Ozols/*

Komisijas locekļi: *(personiskais paraksts) /E. Puķe/*

*(personiskais paraksts) /A. Žukovskis/*

*(personiskais paraksts) /R. Olimpijuks/*

Komisijas sekretāre *(personiskais paraksts) /K. Pontaga/*